

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE
č. CE-ZSTV-178-23

na výrobek:

Dřevohliníkové vnější dveře, typ ALPINO

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.

Stálkovská 258, 378 81 Slavonice

Česká republika

IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 6A - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 0,86 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře s izolačním sklem $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s meziskelním rámečkem Swisspacer Ultimate $U_D = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře s izolačním sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s meziskelním rámečkem Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-063-23 vydaného dne 02.10.2023 Oznamujícím subjektem 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 2. října 2023

Platnost do: 2. října 2026



Ing. Petr Sláčik
vedoucí Zkušebny STV