

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-062-24

na výrobek:

**Dřevohliníkové vnější dveře, typ HA110 Line KLASIK**

výrobce:

**SLAVONA, s.r.o.**

**Stálkovská 258, 378 81 Slavonice**

**Česká republika**

**IČO: 26140772**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jednokřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 6A - jednokřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	<b><math>U_D = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		<b><math>U_D = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		<b><math>U_D = 0,80 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		<b><math>U_D = 0,85 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		<b><math>U_D = 0,91 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z dubového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	<b><math>U_D = 0,97 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})</math></b> - dveře z dubového řeziva se sklem $U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		třída 3 - jednokřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-026-18 vydaného dne 25.10.2018 Oznamujícím subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

**Datum vydání:** 2. května 2024

**Platnost do:** 2. května 2027



**Ing. Petr Sláčik**  
vedoucí Zkušebny STV