

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-021-25

na výrobek:

Dřevěné vnější dveře, typ SC92 - KLASIK

žadatel:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČO: 26140772

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.
Stálkovská 258, 378 81 Slavonice
Česká republika
IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jednokřídlové a dvoukřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A - jednokřídlové a dvoukřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 0,82 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 0,86 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 0,76 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 0,80 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 0,68 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - dveře ze smrkového řeziva s dveřní výplní $U_p = 0,47 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 0,72 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - dveře z modřínového řeziva s dveřní výplní $U_p = 0,47 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 - jednokřídlové a dvoukřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-033-15 vydaného dne 08.09.2015 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 31. ledna 2025

Platnost do: 31. ledna 2028



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV