

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-096-23

na výrobek:

Dřevěné vnější dveře, typ SC92 TREND

výrobce:

SLAVONA, s.r.o.

Stálkovská 258, 378 81 Slavonice

Česká republika

IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3 - jednokřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A - jednokřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	U_D = 0,70 W/(m².K) - dveře hladké ze smrkového řeziva (plocha ≤ 3,6 m ²)
		U_D = 0,75 W/(m².K) - dveře hladké z modřínového řeziva (plocha ≤ 3,6 m ²)
		U_D = 0,83 W/(m².K) - dveře hladké z dubového řeziva (plocha ≤ 3,6 m ²)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 2 - jednokřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-007-18 vydaného dne 19.04.2018 Oznámeným subjektem 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 5. května 2023

Platnost do: 5. května 2026



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV