

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-073-23

na výrobek:

**Dřevěné okno jednoduché pevně zasklené - bezrámový systém zasklení BLUE LINE**

výrobce:

**SLAVONA, s.r.o.**

**Stálkovská 258, 378 81 Slavonice**

**Česká republika**

**IČO: 26140772**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E1800
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -7) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-2; -6) \text{ dB}$ $R_w (C; C_{tr}) = 34 (-1; -6) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 33 (-2; -7) \text{ dB}$ $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-1; -5) \text{ dB}$ - okna se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 35 (-2; -6) \text{ dB}$
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 0,69 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okno ze smrkového řeziva pevně zasklené izolačním sklem s $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s meziskelním rámečkem Swisspacer Ultimate $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - okno ze smrkového řeziva pevně zasklené izolačním sklem s $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s meziskelním rámečkem Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

\* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna  $\leq 2,7 \text{ m}^2$ . Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1+A2 -  $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$  -  $R_w$  opravené o -1 dB;  $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$  -  $R_w$  opravené o -2 dB;  $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$  -  $R_w$  opravené o -3 dB

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-018-17 vydaného dne 12.09.2017 Oznámeným subjektem 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

**Datum vydání: 12. dubna 2023**

**Platnost do: 12. dubna 2026**



**Ing. Petr Sláčík**  
vedoucí Zkušebny STV