

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE  
 č. CE-ZSTV-078-22

na výrobek:  
 Dřevěné dveře vnější, typ CLIPPER

výrobce:  
 SLAVONA, s.r.o.  
 Stálkovská 258, 378 81 Slavonice  
 Česká republika  
 IČO: 26140772

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4 - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	U <sub>D</sub> = 0,91 W/(m <sup>2</sup> .K) - jednokřídlové dveře, dřevina smrk se sklem U <sub>g</sub> = 0,6 W/m <sup>2</sup> .K s distančním profilem Swisspacer Ultimate
		U <sub>D</sub> = 0,84 W/(m <sup>2</sup> .K) - jednokřídlové dveře, dřevina smrk se sklem U <sub>g</sub> = 0,5 W/m <sup>2</sup> .K s distančním profilem Swisspacer Ultimate
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-037-22 vydaného dne 03.06.2022 Označeným subjektem č. 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 3. června 2022

Platnost do: 3. června 2025



Ing. Petr Sláčík  
 vedoucí Zkušebny STV