

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

# OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE  
 č. CE-ZSTV-144-24

na výrobek:  
**Dřevěné vnější dveře, typ PROGRESSION TREND**

žadatel a výrobce:  
**SLAVONA, s.r.o.**  
**Stálkovská 258, 378 81 Slavonice**  
**Česká republika**  
**IČO: 26140772**

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norém:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4 - jednokřídlové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 3A - jednokřídlové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	<b>Bez uvolňování nebezpečných látek</b>
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_D = 0,67 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře plné hladké ze smrkového řeziva (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,71 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře plné hladké z modřínového řeziva (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,75 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře plné hladké z dubového řeziva (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,74 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ do 20% plochy dveří a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,76 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ do 20% plochy dveří a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,76 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ do 20% plochy dveří a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,78 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře z modřínového řeziva se sklem $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ do 20% plochy dveří a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	$U_D = 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře z dubového řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ do 20% plochy dveří a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		$U_D = 0,82 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - dveře z dubového řeziva se sklem $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ do 20% plochy dveří a s rámečkem Swisspacer Ultimate (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$ )
		třída 4 - jednokřídlové dveře

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-016-19 vydaného dne 27.08.2019 Oznámeným subjektem 1389 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 8. října 2024

Platnost do: 8. října 2027



**Ing. Petr Sláčík**  
 vedoucí Zkušebny STV